



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HXJC/B2024-2861

样品名称: 出厂水

委托单位: 封丘县自来水公司

检测类别: 委托

报告日期: 2024-09-03

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司
检测报告

报告编号: HNJC/B2024-2861

第 2 页 共 4 页

| | | | |
|------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| 样品名称 | 出厂水 | 样品编号 | B20240829-112 |
| 委托单位 | 封丘县自来水公司 | 联系电话 | / |
| 被检测单位/生产单位 | / | 联系电话 | / |
| 样品来源 | 送样 | 样品数量 | 1 |
| 样品类型 | 生活饮用水 | 样品性状 | 无色透明 |
| 样品地址 | 封丘县自来水公司 | 抽/送样人 | 侯立胜 |
| 收样日期 | 2024-08-29 | 检测日期 | 2024-08-29~2024-09-03 |
| 检测项目 | 砷 | | |
| 检测方法及仪器设备 | 见附页。 | | |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 | | |
| 检测结果及结论 | 本次样品检测结果见报告附页。 | | |
| 备注 | | | |

编制: 乔凯凯

审核: 张朕霞

签发: 侯立胜

日期: 2024.9.3

河南金诚计量检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



量
检

检测结果

报告编号: HNJC/B2024-2861

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|----|------|------|-------|------|
| 1 | 砷 | mg/L | 0.005 | 0.01 |

附表: 检测项目方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法及依据 | 仪器信息 |
|----|------|--|------------------------|
| 1 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 9.4 砷 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 | 电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ |



说 明

报告编号：HNJC/B2024-2861

第 4 页 共 4 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。



河南金诚计量检测有限公司

地址：郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话：0371-56586224